



SECCION ASCENSOR
ESCALA 1/20

Prever dispositivo permanente de acceso desde planta inferior según 5.7.2.2 de EN-81-2

Iluminación hueco según 5.9 de EN-81-2

Vseg. inf. (0,5 x 0,6 x1) según 5.7.2.3. de EN-81-2

No hay accesibilidad debajo del hueco

Foso reforzado

Vseg. sup. > (0,5 x0,6 x0,8) según 5.7.1.1 de EN-81-2

Iluminación hueco según 5.9 de EN-81-2

Ventilación de la sección traspiración del hueco según 5.2.3 de EN-81-2

0905	PROYECTO BASEO Y DESECCION DE AMPLIACION Y RECONSTRUCCION DE LA ESCALA DE CASASOVAS SITUADO EN AV. DE JULI T.M. DE SCHULZ
ANDREAS SCHULZ	EDUARDO EDUARDO SCHULZ
ARQUITECTOS G. G. G. G. G. TEL. 01-5544444 CASASOVAS SITUADO EN AV. DE JULI T.M. DE SCHULZ	ARQUITECTOS G. G. G. G. G. TEL. 01-5544444 CASASOVAS SITUADO EN AV. DE JULI T.M. DE SCHULZ
INSTITUT D'INTERESSTRUCTURES CULTIVALS	INSTITUT D'INTERESSTRUCTURES CULTIVALS
ESCALA 1/20	ESCALA 1/20
JUNIO 2009	JUNIO 2009
D-2	D-2

This document was created with Win2PDF available at <http://www.daneprairie.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.